INFORME DE ENSAYO: 24139840

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

GALMAGA, S.L.

Travesía del Rebullón nº 6 TAMEIGA

36416 - PUXEIRO-MOS (PONTEVEDRA)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente: CONCELLO DE SALVATERRA; GRIFO BAÑO MUJERES CONCELLO

Observaciones:

Fecha de Recogida:
Fecha de Envasado:
Lote:
Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 24139840
Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por: El Laboratorio
Otros datos de interés:
Envase 1L PE sin tiosulfato de sodio.
[Cl] = 0,16ppm.

Fecha de Recepción: 04/12/2024
Fecha de Recogida: 04/12/2024
Tipo de muestreo:

Fecha inicio análisis: 05/12/2024 **Fecha final análisis:** 10/12/2024 **Fecha entrega análisis:** 26/12/2024

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO DE ENSAYO	LÍMITE DE REFERENCIA
Radioactividad (aguas)	,	sin unidades	Varios	
Dosis indicativa total	< 0,10	mSv/año	Cálculo	<=0.10
Tritio	< 10,00	Bq/l	Centelleo líquido	<=100
Indice de actividad alfa total	< 0,02	Bq/l	Evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	<=0.10
Indice de actividad beta resto	< 0,02	Bq/l	Evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	<=1
Radón	< 10,00	Bq/l	Centelleo líquido	<=500

LÍMITES DE REFERENCIA (*):

Las especificaciones analíticas del R.D. 3/2023, 10 de Enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. Nº RGLA: 087/GA
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC

Director Técnico
Victoria de las Cuevas Insua

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)
Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com