

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Referencia cliente:    ETAP SALVATERRA. SALIDA ETAP

Observaciones:

Fecha de Recogida:

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Número de muestra: 24127055

Descripción muestra: Agua de consumo humano

Recogida por:            El Laboratorio

Otros datos de interés:

Envases 1L PE sin tiosulfato de sodio + 0,5L PE con tiosulfato de sodio + 0,5L vidrio.

Fecha de Recepción: 01/08/2024

Fecha de Recogida: 01/08/2024

Tipo de muestreo:

| Fecha inicio análisis: 01/08/2024           |           | Fecha final análisis: 22/08/2024 |                                                                                   | Fecha entrega análisis: 23/08/2024 |  |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| PARÁMETRO                                   | RESULTADO |                                  | MÉTODO DE ENSAYO                                                                  | LÍMITE DE REFERENCIA               |  |
| Aluminio                                    | < 25,00   | µg/l                             | Espectroscopia absorción atómica (C. Grafito)                                     | <=200                              |  |
| Clostridium perfringens (incluidas esporas) | 0         | ufc/20 ml                        | R.D. 3/2023                                                                       |                                    |  |
| Trihalometanos                              | ,         | µg/l                             | PNT-LACC/FQ216                                                                    | <=100                              |  |
| a/Bromodiclorometano                        | 13,0      | µg/l                             | PNT-LACC/FQ216                                                                    |                                    |  |
| b/Bromoformo                                | < 5,0     | µg/l                             | PNT-LACC/FQ216                                                                    |                                    |  |
| c/Cloroformo                                | 67,0      | µg/l                             | PNT-LACC/FQ216                                                                    |                                    |  |
| d/Dibromoclorometano                        | < 5,0     | µg/l                             | PNT-LACC/FQ216                                                                    |                                    |  |
| Suma trihalometanos a+b+c+d                 | 80,0      | µg/l                             | PNT-LACC/FQ216                                                                    | <=100                              |  |
| Conductividad a 20°C                        | < 76      | microS/cm                        | PNT-LACC/FQ 225 con correccion mediante un sistema de compensacion de temperatura | <=2500                             |  |
| Temp. de medida de conductividad            | 27,8      | °C                               | .                                                                                 |                                    |  |
| Cloritos                                    | < 0       | mg/l                             | Cromatografía iónica                                                              | <=0.25                             |  |
| Cloratos                                    | 0         | mg/l                             | Cromatografía iónica                                                              | <=0.25                             |  |
| Rec enterococos intestinales (agua)         | 0         | ufc/100 ml                       | UNE-EN-ISO 7899-2:2001                                                            | <=0                                |  |
| Rec. microorganismos aerobios 22°C (aguas)  | 7re       | ufc/ml                           | PNT-LACC/MI 017V                                                                  | <=100                              |  |
| Rec. bacterias coliformes (aguas)           | 0         | ufc/100 ml                       | UNE-EN-ISO 9308-1:2014                                                            | <=0                                |  |
| Rec. Escherichia coli (aguas)               | 0         | ufc/100 ml                       | PNT-LACC/MI080                                                                    | <=0                                |  |
| Color                                       | 16        | mg Pt-Co/l                       | Fotometría                                                                        | <=15                               |  |
| Olor                                        | 1         | Indice de dilución               | Organoleptico                                                                     | <=3                                |  |
| Sabor                                       | 1         | Indice de dilución               | Organoleptico                                                                     | <=3                                |  |
| pH                                          | ,         | u                                | PNT-LACC/FQ 224                                                                   |                                    |  |
| Valor de pH                                 | 10,1      | u                                | PNT-LACC/FQ 224                                                                   | 6.5 a 9,5                          |  |
| Temperatura de medida del pH                | 27,9      | °C                               | PNT-LACC/FQ 224                                                                   |                                    |  |

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente. Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio. Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. Nº RGLA: 087/GA El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC



Director Técnico  
Victoria de las Cuevas Insua

**INFORME DE ENSAYO: 24127055****GALMAGA, S.L.****Travesía del Rebullón nº 6 TAMEIGA****36416 - PUXEIRO-MOS (PONTEVEDRA)**

| PARÁMETRO                | RESULTADO |        | MÉTODO DE ENSAYO      | LÍMITE DE REFERENCIA |
|--------------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------------|
| Cloro residual libre     | 0,09      | mg/l   | Fotometria            | <=1                  |
| Cloro residual combinado | 0,08      | mg/l   | Fotometria            | <=2                  |
| Turbidez                 | 1,6       | U.N.F. | PNT-LACC/FQ 228       | <=4                  |
| Nitritos                 | < 3,00    | mg/l   | Espectroscopia UV-VIS | <=0.50               |
| Amonio                   | < 0,01    | mg/l   | Espectroscopia UV-VIS | <=0.50               |

**LÍMITES DE REFERENCIA (\*):**

Las especificaciones analíticas del R.D. 3/2023, 10 de Enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

**OBSERVACIONES:**

En el análisis de microorganismos aerobios a 22°C se ha utilizado la técnica de siembra en profundidad en placa. Medio de cultivo: Agar extracto de levadura. Tiempo de incubación 68 ± 4 horas. Temperatura de incubación 22 ± 2 °C

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.

Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.

Laboratorio Autorizado para Ensayos de Autocontrol de la Producción de Terceros. Nº RGLA: 087/GA

El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC



**Director Técnico**  
**Victoria de las Cuevas Insua**

Página 2 de 2

**INDUSTRIA ALIMENTARIA - MEDIO AMBIENTE - INDUSTRIA AGROPECUARIA - INDUSTRIA FARMACEÚTICA**

Informe emitido por: Analiza Calidad Galicia S.L (Unipersonal)

Avda. Beiramar, nº 47 • 1ª Planta, Puerta Izq • 36202 Vigo • Pontevedra • Tel 986126954 • E-mail: analizagalicia@analizacalidad.com