LABORATORIO NORESGA

www.noresga.com
Carretera de Madrid 210 interior 2º. 36318 Vigo
Tel.:986 376 490. C.I.F.:B-36.836.070

INFORME DE ENSAYO

Nº :2224/25

CÓDIGO MUESTRA: 090425LB47

IDENTIFICACIÓN*
Agua de consumo
AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA "RIO" CABREIRA

DESCRIPCIÓN
Muestra líquida

CANTIDAD-ENVASES
1 L plástico estéril

CLIENTE
ENOVIT,S.L.L.
RUA ROSALIA DE CASTRO 76 BAIXO
36450 - SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA)

TOMA DE MUESTRA *
REALIZADA POR: Cliente, entregada por mensajería
LUGAR:
PUNTO:
FECHA-HORA:
TIPO:

Identificación y datos de toma de muestra aportados por cliente

REGISTRO

RECEPCIÓN	INICIO ANÁLISIS	FIN ANÁLISIS
09/04/2025	09/04/2025	12/04/2025

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITE *(1)	MÉTODO
OLOR*	1	Índice dilución	3	
COLOR*	<5	mg/L Pt/Co	15	IN-F-45. Colorimetría
pH	5,2 a 20,1 °C	ud pH	6,5-9,5	IN-F-10. Electrometría
CONDUCTIVIDAD a 20 °C	93	µ S/cm	2500	IN-F-11. Electrometría
TURBIDEZ*	<0,30	UNF	4	IN-F-13. Turbidimetría
CLORO LIBRE RESIDUAL*	<0,10	mg/L	1	IN-F-38. Colorimétrico
Bacterias coliformes recuento	0	NMP/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli recuento	0	NMP/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococos intestinales recuento	0	NMP/100 mL	0	Enterolert-DW Quanti-Tray
Microorganismos aerobios a 22°C recuento*	0	UFC/mL	1,0x10^2	UNE-EN-ISO 6222:1999

(1) REFERENCIAS*: Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
OBSERVACIONES: EL AGUA ES APTA PARA CONSUMO

Los ensayos/actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados entre paréntesis son lecturas fuera del rango del método y están fuera del alcance de acreditación.

Fecha de emisión:

Vigo, 14 de abril de 2025

Dirección técnica

María Silva Iglesias

Los resultados obtenidos son representativos exclusivamente de la muestra analizada y en las condiciones de recepción. Los resultados pueden verse afectados por el tiempo transcurrido y la conservación de la muestra desde la toma de muestra hasta el ensayo. NORESGA no se hace responsable de la información aportada por el cliente y dicha información no está amparada por la acreditación de ENAC (identificación/origen, datos de muestreo, límites, referencias normativas, etc). NORESGA no se responsabiliza sobre la incidencia en los resultados de una incorrecta toma y/o manipulación por parte del cliente de la muestra entregada. El valor de incertidumbre de los métodos físico-químicos acreditados está estimado y a disposición del cliente.U:incertidumbre expandida para k = 2 y un nivel de confianza del 95%.Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Noresga, S.L. Tras la entrega del informe de ensayo la muestra se guardará por un periodo de 7 días salvo petición por escrito del cliente.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº611 / LE1269

entidad colaboradora

Laboratorio certificado según ISO 9001:2015-Autorizado para autocontrol por la Consellería de Sanidade-Inscrito en el Censo de laboratorios del SINAC.

LABORATORIO NORESGA

www.noresga.com
Carretera de Madrid 210 interior 2º. 36318 Vigo
Tel.:986 376 490. C.I.F.:B-36.836.070

INFORME DE ENSAYO

Nº :2223/25

CÓDIGO MUESTRA: 090425LB46

IDENTIFICACIÓN*
Agua de consumo
AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA "COVELO" CABREIRA

DESCRIPCIÓN
Muestra líquida

CANTIDAD-ENVASES
1 L plástico estéril

CLIENTE
ENOVIT,S.L.L.
RUA ROSALIA DE CASTRO 76 BAIXO
36450 - SALVATERRA DE MIÑO (PONTEVEDRA)

TOMA DE MUESTRA *
REALIZADA POR: Cliente, entregada por mensajería
LUGAR:
PUNTO:
FECHA-HORA:
TIPO:

Identificación y datos de toma de muestra aportados por cliente

REGISTRO

RECEPCIÓN	INICIO ANÁLISIS	FIN ANÁLISIS
09/04/2025	09/04/2025	12/04/2025

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITE*(1)	MÉTODO
OLOR*	1	Índice dilución	3	
COLOR*	<5	mg/L Pt/Co	15	IN-F-45. Colorimetría
pH	6,0 a 20,0 ºC	ud pH	6,5-9,5	IN-F-10. Electrometría
CONDUCTIVIDAD a 20 ºC	97	µ S/cm	2500	IN-F-11. Electrometría
TURBIDEZ*	0,47	UNF	4	IN-F-13. Turbidimetría
CLORO LIBRE RESIDUAL*	<0,10	mg/L	1	IN-F-38. Colorimétrico
Bacterias coliformes recuento	1,0	NMP/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli recuento	0	NMP/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococos intestinales recuento	0	NMP/100 mL	0	Enterolert-DW Quanti-Tray
Microorganismos aerobios a 22ºC recuento*	5,8x10^1	UFC/mL	1,0x10^2	UNE-EN-ISO 6222:1999

(1) REFERENCIAS*: Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios tecnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
OBSERVACIONES: EL AGUA NO ES APTA PARA CONSUMO.

Los ensayos/actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados entre paréntesis son lecturas fuera del rango del metodo y están fuera del alcance de acreditación.

Fecha de emisión:

Vigo, 14 de abril de 2025

Dirección técnica

María Silva Iglesias

Los resultados obtenidos son representativos exclusivamente de la muestra analizada y en las condiciones de recepción. Los resultados pueden verse afectados por el tiempo transcurrido y la conservación de la muestra desde la toma de muestra hasta el ensayo. NORESGA no se hace responsable de la información aportada por el cliente y dicha información no está amparada por la acreditación de ENAC (identificación/origen, datos de muestreo, límites, referencias normativas, etc). NORESGA no se responsabiliza sobre la incidencia en los resultados de una incorrecta toma y/o manipulación por parte del cliente de la muestra entregada. El valor de incertidumbre de los métodos físico-químicos acreditados está estimado y a disposición del cliente.U:incertidumbre expandida para k = 2 y un nivel de confianza del 95%.Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Noresga, S.L. Tras la entrega del informe de ensayo la muestra se guardará por un periodo de 7 días salvo petición por escrito del cliente.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº611 / LE1269

entidad colaboradora

Laboratorio certificado según ISO 9001:2015-Autorizado para autocontrol por la Consellería de Sanidade-Inscrito en el Censo de laboratorios del SINAC.